

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 40/ _____

район Сарыарка
Место составления

20.03.2024 г.
Время 12:5

1. Наименование органа контроля и надзора "Государственное учреждение Управление по чрезвычайным ситуациям района Сарыарка Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 40 от 05.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
МАХМЕТ ҚАСИЕТ ҚУАНДЫҚҰЛЫ - Главный специалист УЧС района Сарыарка
ЖАЛБЫРОВ ЖАМБОЛАТ ТУРСЫНБАЕВИЧ - Главный специалист УЧС района "Сарыарка" ДЧС г. Астана
АМЕРКАНОВ ЕРКАНАТ ОМЕРТАЕВИЧ - Главный специалист УЧС района Сарыарка
ҚАДЫРЖАН МИРАС ТАЛҒАТУЛЫ - Старший инженер УЧС района "Сарыарка" ДЧС г. Астана

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

931140000079, Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат №2 "Дарын" города Астана" управления образования Акмолинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 2 для одаренных детей, город Астана" управления образования Акмолинской области, г.Астана, район Сарыарка, Сарыарка (Астана), Александра Затаевича (улица), 14.

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 2 для одаренных детей, город Астана" управления образования Акмолинской области, г.Астана, район Сарыарка, Сарыарка (Астана), Александра Затаевича (улица), 14А.

5. Период проведения проверки 15.03.2024 - 20.03.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 2 для одаренных детей, город Астана" управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1 ✓	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Места нахождения источников противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант) обозначить знаками пожарной безопасности в

			соответствии с требованиями документов по стандартизации. У места размещения подземного пожарного гидранта установить световой или флуоресцентный указатель с нанесенными буквенным индексом "ПГ", цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта. Основание: п. 1575 Правил пожарной безопасности утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 (далее – Правил);; срок устранения: 10.05.2024
2 ✓	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании обрешетку чердачных покрытий из горючих материалов подвергнуть к огнезащитной обработке с подтверждением достигнутых результатов путем проведения испытаний в лаборатории, аккредитованной в государственной системе технического регулирования согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании". Проведение работ по нанесению огнезащитных составов осуществляется в соответствии с требованиями технической документации на средства огнезащиты. Основание: п. 21 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
3	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Закрепить электроустановочные изделия (розетки в кабинете №112). Основание: пп. 2 п. 86 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
4	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	3. Провести проверку состояния стационарного оборудования,

	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, в сроки, установленные требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10949) 4. Основание: п. 87 Правил; срок устранения: 10.05.2024
5	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Соединения жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки, или специальных зажимов ((в кабинетах №№ 214, 106, 206, 207). Основание: п. 80 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
6	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Соединительные и ответвительные коробки обеспечить защитными крышками (кабинет №110). Основание: п. 82 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
7	П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Провести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению. Основание: п. 73 Правил;; срок устранения: 10.05.2024

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 2 для одаренных детей, город Астана" управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Места нахождения источников противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант) обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов по стандартизации. У места размещения подземного пожарного гидранта установить световой или флуоресцентный указатель с нанесенными буквенным индексом "ПГ", цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта. Основание: п. 1575 Правил пожарной безопасности утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 (далее – Правил); срок устранения: 10.05.2024
2	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Для складского помещения определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с приложением 16 технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности", от 17 августа 2021 года № 405, обозначить с соответствующими знаками на дверях помещений. Основание: п. 17 Правил; срок устранения: 10.05.2024
3	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании обрешетку чердачных покрытий из горючих материалов подвергнуть к огнезащитной обработке с подтверждением достигнутых результатов путем проведения испытаний в лаборатории,

			аккредитованной в государственной системе технического регулирования согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании". Проведение работ по нанесению огнезащитных составов осуществляется в соответствии с требованиями технической документации на средства огнезащиты. Основание: п. 21 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
4	П. 45 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Запретить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) (в комнатах №№ 204, 204, 219, 217, 216, 215, 229, 231, 104); Основание: пп. 5 п. 24 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
5	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Перепланировка жилых комнат (№№ 204, 204, 219, 217, 216, 215, 229, 231, 104) осуществить по проектной документации согласно требованиям Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан". Основание: п. 16 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
6	П. 54 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Наружные пожарные лестницы сооружений содержать в исправном состоянии. Основание: п. 26 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
7	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Запор на двери эвакуационного выхода обеспечить возможностью его свободного открывания изнутри без ключа (выход в

			комнате №205) Основание: п. 34 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
8	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	6. Убрать препятствие, сужающее проектный размер эвакуационного выхода (эвакуационный выход у комнаты №205 заставлен мебелью) Основание: пп. 1 п. 36 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
9	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Провести проверку состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, в сроки, установленные требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10949) 9. Основание: п. 87 Правил; срок устранения: 10.05.2024
10	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Соединения жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов (в комнате № 211). Основание: п. 80 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
11	П. 123 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	Провести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики с целью определения возможности их дальнейшего использования по

		назначению. Основание: п. 73 Правил;; срок устранения: 10.05.2024
--	--	--

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Мамметов

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Мухомов

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

И. Ш. Шакуратова

«20» 03 2024г.

