

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ
№ 2 «ДАРЫН» ОБЛЫСТЫҚ
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН
МЕКТЕП-ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТЫ» КММ



КГУ «ОБЛАСТНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ШКОЛА-ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ № 2
«ДАРЫН» ГОРОДА АСТАНА»
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

010000, Астана қаласы, А.Затаевич көшесі, 14,
тел. 8(7172) 94 38 41, факс: 94 29 74
эл.мекен-жайы: shkola.daryn@yandex.kz

010000, г. Астана, ул. А.Затаевича, 14,
тел. 8(7172) 94 38 41, факс: 94 29 74
эл.адрес: shkola.daryn@yandex.kz

17.06.2024 ж
№57

Начальнику
УЧС района «Сарыарқа»
ДЧС г.Астана
Полковнику гражданской
защиты Миерманову Р.Г.

КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат №2 «Дарын» города Астана» управления образования Акмолинской области направляет информацию по устранению нарушений предписания от 20.03.2024г.

Директор



Р. Шамуратова

Исп.: Ж.Искакова
Тел.: 94-20-22

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АСТАНА ҚАЛАСЫ ТӨТЕНШЕ
ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
«САРЫАРҚА» АУДАНЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 431
« 19 » 06 20 24 ж.
Индекс: 010000, Астана қаласы,
Бөгенбай батыр даңғылы, 4 үй

**Информация по КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат №2
«Дарын» города Астана» управления образования Акмолинской области
по устранению нарушений предписания от 20.03.2024г.**

№	Перечень выявленных нарушений	Информация о выполнении
1.	П.9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Нарушение устранено. Основание: п.1575 Правил пожарной безопасности утвержденных приказом МЧС РК от 21.02.2022г. №55, далее - Правила
2.	П.38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения на общей площади 990 кв.м, огнезащитная обработка была выполнена в соответствии с правилами и техническими условиями. Основание: Протокол испытаний № 79 от 03.05.2022г. ТОО «Galaxie»
3.	П.75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Нарушение устранено. Закреплено электроустановочные изделия (розетка №112 кабинет)
4.	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Нарушение устранено.
5.	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Нарушение устранено. В кабинетах № 214, 106, 206, 207 установлено сизо.
6.	П.84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Нарушение устранено. Кабинет №110 соединительные и ответвительные коробки обеспечены защитными крышками.
7.	П.122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Имеется. Техническое обследование систем и установок пожарной автоматики с целью определения возможности их дальнейшего использования Основание: Акт №220114/00/1 от 27.07.2022г.
8.	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Нарушение устранено.
9.	П. 45 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Нарушение устранено. Установлены системы противопожарной защиты в комнатах 204, 219, 217,

	объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	216,215,229,231,104
10.	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Нарушение устранено. Перепланировано.
11.	П. 54 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Нарушение устранено. Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц
12.	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Нарушение устранено. Обеспечен свободное открывание изнутри без ключа эвакуационного входа в комнате № 205
13.	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории предназначения и вида деятельности	Нарушение устранено. Переставлена мебель у эвакуационного входа в комнате № 205